

TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0855/97

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

SAKORD: AVLOPPSINSTALLATIONER
Rör och formstycken
plast, gummi och andra högmolekylära material

BSAB PN

UPONOR HTP, AVLOPPSSYSTEM AV PP

Innehavare Uponor AB, 513 81 Fristad, tel. 033-17 25 00, fax 033-17 26 17.
Produkt Rör av mineralförstärkt polypropen eller polypropen samt rördelar av polypropen (PP). Rör och rördelar har grå färg.

Rörklass	S20	S16	S14
Dy	t	t	t
32			1,8
50			1,8
75		2,3	
110		3,4	

Fogning av rör och formstycken sker med fabriksanbringade tätningringar.

Avsedd användning Rör och formstycken är avsedda att användas till avloppssystem i byggnad och i mark för avledande av normalt hushållsspillvatten och regnvatten.
För spillvatten i byggnad får temperaturen kortvarigt uppgå till max. 95 °C.

Handelsnamn Uponor HTP

Godkännande Ovannämnda produkt godkänns enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Byggreglers Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis. Produkten uppfyller därmed kraven i 2 § 3 BVL.

Spillvatten 6:621, 1:a stycket
Dagvatten 6:622, 1:a stycket
Material 6:624, 1:a meningen

Tillhörande handlingar 1. Uponor HTP - inomhusavloppssystem - Tekniska data, daterad jan 2002.
2. Märkning av tätningringar i rör och formstycken, daterad 1997-06-25.

2002-06-28

Tg-bevis nr 0855/97

Kontroll	<p>Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2000-01-21, Dnr 210-99-0169 (Uponor AB, Fristad) resp. 2000-01-14 Dnr 41/21/00/RTE (Uponor Suomi Oy, Nastola, Finland)</p> <p>Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att utförande och montering överensstämmer med tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.</p>
Tillverkare	<p>Föreskrifterna om tillverkningskontroll omfattar följande tillverkningsställen: Uponor AB, 513 81 Fristad. (Tillverkningskod 5). Uponor Suomi Oy, Nastola, Finland. (Tillverkningskod 1).</p>
Märkning	<p>Rör märks med produktnamn (Uponor HTP), material (PP), dimensionsbeteckning (D_y x t), tillverkningstidpunkt, tillverkningskod, Boverkets inregistrerade varumärke (☞) och SITAC:s ackrediteringsnummer (SITAC 1422). Besiktningsorgan (VTT alt SP)</p> <p>Formstycken märks produktnamn (Uponor HTP), dimensionsbeteckning, tillverkningsstidpunkt, tillverkningskod, Boverkets inregistrerade varumärke (☞) samt SITAC:s ackrediteringsnummer (SITAC 1422) och i förekommande fall avvinklingens storlek i grader. Besiktningsorgan (VTT alt SP)</p> <p>Märkning av tätningsringar i rör och formstycken: Se tillhörande handling nr 2.</p>
Bedömningsunderlag	<p>Rapport nr RTE52517/97, 52536/97, RTE52560/97, RTE79/99 och övervakande kontrollrapport RTE3087/01 samt RTE4138/01 från VTT Byggnadsteknik, Finland. Rapport 98H24736, 99H20601, 98H20659, 99H20957 och övervakande kontrollrapport P101927Boch P201686B från Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.</p>
Kommentarer	<p>Rör och formstycken är utförda i enlighet med Produktregler för "Aflöbsrør af plast (PP)", NKB Produktregler nr 19.</p> <p>Detta bevis ersätter tidigare bevis med samma nummer daterat 2000-02-03, Dnr 83-1007/99.</p>
Giltighetstid	<p>Godkännandet gäller t o m 2007-06-28.</p>



Tor Bakke



Johan Åkesson